

An: alle Bieter zum Leistungsbereich
VE 20 – Rückbau und Rohbauarbeiten
Abgabe: **Montag, 23.11.2020 um 11:00 Uhr**

Seite(n): 1

Datum: 10.11.2020

Projekt: **Gradierwerksensemble Bad Salzungen**

Betreff: Änderungsmitteilung 2 Bieterfrage

Nachricht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das o. g. VE 20 Rückbau und Rohbauarbeiten wurde am 09.11.2020 eine Bieterfrage gestellt:

Bieterfrage:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der LV Text in der Position 07.18 ist nicht eindeutig!

In der 1. Zeile sind Rundstützen d=30 cm ausgeschrieben; weiter sind Quadratstützen 25/25 cm ausgeschrieben. Um welche Stützen handelt es sich.

MfG

Antwort zur Bieterfrage ist wie folgt:

Es handelt sich um Quadratstützen. Querschnitt: 25/25 cm.

Wir bitten um Berücksichtigung der o.g. Informationen bei der Angebotskalkulation.

Vielen Dank. / Hitzler Ingenieure i.V. KTU der Stadt Bad Salzungen (kAÖR)