Grundriss Tiefgarage - Zeile 4

Grundriss Untergeschoss - Zeile 1

Allgemeine Hinweise

Diese Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutznachweises.

Tragende und aussteifende Bauteile sind nicht eingetragen, es werden nur raumabschließende Bauteile explizit dargestellt.

Dargestellt sind die Rettungsweglängen des 1. Rettungsweges.

Bei Abweichungen zwischen den Genehmigungsplänen und dem Brandschutznachweis sind die brandschutzrelevanten Angaben im Brandschutznachweis und der/den Plananlagen maßgeblich.

In der/den Plananlagen zum Brandschutznachweis sind Leitungsführungen nicht explizit bewertet. Die Anforderungen bzgl. der brandschutztechnischen Ausbildung von Installationsschächten, Lüftungsschächten und Kaminen sind durch die haustechnische Fachplanung entsprechend LAR, LüAR, FeuV und ggf. EltBauV zu berücksichtigen.

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen

T30	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F90	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F30	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 1634-1	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen Bestand

T30	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F90	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F30	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 1634-1	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Raumabschließende Bauteile

- F90-A + M, Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90-A + M, Bauart Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90- AB, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-A, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-B, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus brennbaren Baustoffen
- F60-A + M, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F60 AB, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 A, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 B, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus brennbaren Baustoffen
- F60 K_{30}, hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse K_{30}60 nach DIN EN 13501-2
- F30-A, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30-B, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus brennbaren Baustoffen

Schraffuren

- Notwendige Treppen/Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Sicherheitsschleuse TG
- Dächer von Anbauten
- Flächen für die Feuerwehr (befestigt)
- Hindernisfreier Strefen
- Freizuhaltender Bereich für die Drehleiter
- Bestand
- Hauptgang b = 2,00 m

Zeichen

- 1 — 1. Rettungsweg
- 2 — 2. Rettungsweg
- Anleiterstelle tragbare Leiter
- Anleiterstelle für Hubrettungsfahrzeuge
- < 35 m — Rettungswegslänge (Lauflänge)
- R = 35 m — Rettungswegslänge (Radius)



Planinhalt:	Grundriss Untergeschoss	M 1/200
	Lageplan	M 1/1000
Projekt:	PEN002-19-MRPG	
Version:	V1.0 vom 16.12.2020	



Allgemeine Hinweise

Diese Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutznachweises.

Tragende und aussteifende Bauteile sind nicht eingetragen, es werden nur raumabschließende Bauteile explizit dargestellt.

Dargestellt sind die Rettungswieglängen des 1. Rettungsweges.

Bei Abweichungen zwischen den Genehmigungsplänen und dem Brandschutznachweis sind die brandschutzrelevanten Angaben im Brandschutznachweis und den/den Plananlagen maßgeblich.

In den/den Plananlagen/n zum Brandschutznachweis sind Leitungsführungen nicht explizit bewertet. Die Anforderungen bzgl. der brandschutztechnischen Ausbildung von Installationsschächten, Lüftungsschächten und Kaminen sind durch die haustechnische Fachplanung entsprechend LAR, LüAR, FeuV und ggf. EltBauV zu berücksichtigen.

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen

T 90	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T 30 RS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T 30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T 30 BS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F 90	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F 30	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 81-58	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen Bestand

T 90	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T 90 RS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T 30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T 30 BS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F 90	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F 30	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 81-58	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Raumabschließende Bauteile

- F90-A + M, Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90-A + M, Bauart Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90- AB, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-A, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-B, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus brennbaren Baustoffen
- F60-A + M, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F60 AB, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 A, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 B, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus brennbaren Baustoffen
- F60 K_{30}, hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse $K_2$60 nach DIN EN 13501-2
- F30-A, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30-B, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus brennbaren Baustoffen

Schraffuren

- Notwendige Treppen/Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Sicherheitsschleuse TG
- Dächer von Anbauten
- Flächen für die Feuerwehr (befestigt)
- Hindernisfreier Streifen
- Freizuhaltender Bereich für die Drehleiter
- Bestand
- Hauptgang b = 2,00 m

Zeichen

- 1 — 1. Rettungsweg
- 2 — 2. Rettungsweg
- Anleiterstelle tragbare Leiter
- Anleiterstelle für Hubrettungsfahrzeuge
- < 35 m — Rettungsweglänge (Lauflänge)
- R = 35 m — Rettungsweglänge (Radius)



Planinhalt: Grundriss Erdgeschoss M 1/200
Lageplan M 1/1000

Projekt: PEN002-19-MRPG
Version: V1.0 vom 16.12.2020

Grundriss Regelgeschoss (OG 1-2) Zeile 4

OK FFB Haus 4A
1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m



OK FFB Haus 4B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m



OK FFB Haus 3A
2.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m

OK FFB Haus 3B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m



Grundriss Regelgeschoss (OG 1-2) - Zeile 3

1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m



OK FFB Haus 2B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m





Grundriss Regelgeschoss (OG 1-2) - Zeile 1

OK FFB Haus 1
1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m

Allgemeine Hinweise

Diese Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutznachweises.

Tragende und aussteifende Bauteile sind nicht eingetragen, es werden nur raumabschließende Bauteile explizit dargestellt.

Dargestellt sind die Rettungsweglängen des 1. Rettungsweges.

Bei Abweichungen zwischen den Genehmigungsplänen und dem Brandschutznachweis sind die brandschutzrelevanten Angaben im Brandschutznachweis und der/den Plananlagen maßgeblich.

In der/den Plananlage/n zum Brandschutznachweis sind Leitungsführungen nicht explizit bewertet. Die Anforderungen bzgl. der brandschutztechnischen Ausbildung von Installationsschächten, Lüftungsschächten und Kaminen sind durch die haustechnische Fachplanung entsprechend LAR, LüAR, FeuV und ggf. EltBauV zu berücksichtigen.

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen

FDS	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSR	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
FDS	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
DS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
FPO	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
FPO	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 18092-92	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen Bestand

FDS	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSR	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
FDS	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
DS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
FPO	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
FPO	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 18092-92	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Raumabschließende Bauteile

- F90-A + M, Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90-A + M, Bauart Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90- AB, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-A, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-B, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus brennbaren Baustoffen
- F60-A + M, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F60 AB, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 A, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 B, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus brennbaren Baustoffen
- F60 K_{ll}, hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse K_{ll}60 nach DIN EN 13501-2
- F30-A, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30-B, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus brennbaren Baustoffen

Schraffuren

- Notwendige Treppen/Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Sicherheitsschleuse TG
- Dächer von Anbauten
- Flächen für die Feuerwehr (befestigt)
- Hindernisfreier Streifen
- Freizuhaltender Bereich für die Drehleiter
- Bestand
- Hauptgang b = 2,00 m

Zeichen

- 1 — 1. Rettungsweg
- 2 — 2. Rettungsweg
- Anleiterstelle tragbare Leiter
- Anleiterstelle für Hubrettungsfahrzeuge
- < 35 m — Rettungsweglänge (Lauflänge)
- R = 36 m — Rettungsweglänge (Radius)



Planinhalt:	Grundriss 1.OG/2.OG Lageplan	M 1/200 M 1/1000
Projekt:	PEN002-19-MRPG	
Version:	V1.0 vom 16.12.2020	

Grundriss Obergeschoss 3 Zeile 4

OK FFB Haus 4A
1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m

OK FFB Haus 4B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m



OK FFB Haus 3A
1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m

OK FFB Haus 3B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m



Grundriss Obergeschoss 3 - Zeile 3

OK FFB Haus 2A
1.OG = +2,90m
2.OG = +5,80m
3.OG = +8,70m

OK FFB Haus 2B
1.OG = +3,90m
2.OG = +6,80m
3.OG = +9,70m





Allgemeine Hinweise

Diese Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutznachweises.

Tragende und aussteifende Bauteile sind nicht eingetragen, es werden nur raumabschließende Bauteile explizit dargestellt.

Dargestellt sind die Rettungsweglängen des 1. Rettungsweges.

Bei Abweichungen zwischen den Genehmigungsplänen und dem Brandschutznachweis sind die brandschutzrelevanten Angaben im Brandschutznachweis und der/den Plananlagen maßgeblich.

In der/den Plananlage/n zum Brandschutznachweis sind Leitungsführungen nicht explizit bewertet. Die Anforderungen bzgl. der brandschutztechnischen Ausbildung von Installationsschächten, Lüftungsschächten und Kaminen sind durch die haustechnische Fachplanung entsprechend LAR, LüAR, FeuV und ggf. EltBauV zu berücksichtigen.

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen

T30	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 BS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S	Dichtschließender Abschluss
BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F90	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F30	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 1634-1	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen Bestand

T30	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 RS BS	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T30 BS	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
T30 BS BS	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RS BS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
S BS	Dichtschließender Abschluss
BS BS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS BS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
F90 BS	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
F30 BS	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 1634-1 BS	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Raumabschließende Bauteile

- F90-A + M, Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90-A + M, Bauart Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90- AB, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-A, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-B, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus brennbaren Baustoffen
- F60-A + M, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F60 AB, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 A, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 B, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus brennbaren Baustoffen
- F60 K_{30}, hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse $K_{2}60$ nach DIN EN 13501-2
- F30-A, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30-B, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus brennbaren Baustoffen

Schraffuren

- Notwendige Treppen/Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Sicherheitsschleuse TG
- Dächer von Anbauten
- Flächen für die Feuerwehr (befestigt)
- Hindernisfreier Streifen
- Freizuhaltender Bereich für die Drehleiter
- Bestand
- Hauptgang b = 2,00 m

Zeichen

- 1 — 1. Rettungsweg
- 2 — 2. Rettungsweg
- Anleiterstelle tragbare Leiter
- Anleiterstelle für Hubrettungsfahrzeuge
- < 35 m — Rettungsweglänge (Lauflänge)
- R = 35 m — Rettungsweglänge (Radius)



Planinhalt:	Grundriss 3.OG Lageplan	M 1/200 M 1/1000
Projekt:	PEN002-19-MRPG	
Version:	V1.0 vom 16.12.2020	

Nordansicht Zeile 4

Nordansicht Zeile 3

Nordansicht Zeile 2

Nordansicht Zeile 1



Schnitt A-A

Allgemeine Hinweise

Diese Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutznachweises.

Tragende und aussteifende Bauteile sind nicht eingetragen, es werden nur raumabschließende Bauteile explizit dargestellt.

Dargestellt sind die Rettungsweglängen des 1. Rettungsweges.

Bei Abweichungen zwischen den Genehmigungsplänen und dem Brandschutznachweis sind die brandschutzrelevanten Angaben im Brandschutznachweis und der/den Plananlagen maßgeblich.

In der/den Plananlage/n zum Brandschutznachweis sind Leitungsführungen nicht explizit bewertet. Die Anforderungen bzgl. der brandschutztechnischen Ausbildung von Installationsschächten, Lüftungsschächten und Kaminen sind durch die haustechnische Fachplanung entsprechend LAR, LüAR, FeuV und ggf. EltBauV zu berücksichtigen.

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen

FDS	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSR	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
FDSH	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSHR	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RDS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
D	Dichtschließender Abschluss
DS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
FPO	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
FPOH	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 18092-92	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Feuerschutzabschlüsse, Verglasungen Bestand

FDS	Feuerbeständiger, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSR	Feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
FDSH	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
FDSHR	Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss; Bestand
RDS	Rauchdichter und selbstschließender Abschluss
D	Dichtschließender Abschluss
DS	Dicht- und selbstschließender Abschluss
DVS	Dicht-, vollwandig und selbstschließender Abschluss
FPO	Feuerschutzverglasung feuerbeständig
FPOH	Feuerschutzverglasung feuerhemmend
DIN EN 18092-92	Fahrschachttüren gemäß DIN 18090-92 oder EN 81-58 als E90/E60/E30

Raumabschließende Bauteile

- F90-A + M, Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90-A + M, Bauart Brandwand, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F90- AB, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-A, feuerbeständig, Feuerwiderstandsklasse F 90, in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F90-B, Feuerwiderstandsklasse F 90, aus brennbaren Baustoffen
- F60-A + M, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen und mechanischer Beanspruchung
- F60 AB, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 A, hochfeuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F60 B, Feuerwiderstandsklasse F 60, aus brennbaren Baustoffen
- F60 K_{ff}, hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse K_{ff}60 nach DIN EN 13501-2
- F30-A, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30-B, feuerhemmend, Feuerwiderstandsklasse F 30, aus brennbaren Baustoffen

Schraffuren

- Notwendige Treppen/Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Sicherheitsschleuse TG
- Dächer von Anbauten
- Flächen für die Feuerwehr (befestigt)
- Hindernisfreier Streifen
- Freizuhaltender Bereich für die Drehleiter
- Bestand
- Hauptgang b = 2,00 m

Zeichen

- 1 — 1. Rettungsweg
- 2 — 2. Rettungsweg
- Anleiterstelle tragbare Leiter
- Anleiterstelle für Hubrettungsfahrzeuge
- < 35 m — Rettungswegslänge (Lauflänge)
- R = 35 m — Rettungswegslänge (Radius)



Planinhalt:	Ansichten, Schnitte	M 1/200
	Lageplan	M 1/1000
Projekt:	PEN002-19-MRPG	
Version:	V1.0 vom 16.12.2020	