

An die Bieter
G_WES_4_069_1 Fördertechnik

Beantwortung einer Bieteranfrage;
zu LV-Seite 20, 22, 25, 27, 33 und 34

Baumaßnahme
G_WES Neubau Grundschule Weßling

Vergabenummer, Bezeichnung des Auftrags
G_WES_4_069_1 Fördertechnik

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus dem Kreis der Bieter erreichte uns folgende Anfrage:

Rückfragen zu LV-Seite 20, 22, 25, 27, 33 und 34:

Zu LV Seite 20:

Unter 01.01.02.0002 Schachttüren sind mindestens umlaufende Winkel in Edelstahlblech durch den AN einzubauen. Dies widerspricht sich mit 01.01.02.0003 Mauerumfassungszargen. Werden die umlaufenden Winkel benötigt? ja/nein

Zu LV Seite 22:

Gemäß Vorwort und Seite 31 befindet sich die Aufzugsanlage im Treppenhaus (ein Brandabschnitt). Die Entrauchung wird ebenfalls über das Treppenhaus ausgeführt. Ist daher eine brandschutztechnische Anbindung der Mauerumfassungszargen notwendig? ja/nein

Zu LV Seite 25 u. 33:

Gemäß 01.01.03 soll die Kabinendecke in Edelstahl gebürstet sein. Auf Seite 33 ist diese in Edelstahl geschliffen gefordert. Kann die Decke in Edelstahl geschliffen ausgeführt werden? Können dann andere Edelstahloberflächen anstatt gebürstet in geschliffen ausgeführt werden?

Zu LV Seite 27 u. 34:

Die Steuerung soll in einem separaten Steuerschrank und im Portal 1.UG integriert werden. Darf sich die Steuerung auch direkt im Türrahmen (Servicezarge) befinden? ja/nein

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Zu LV-Seite 20

Nein. Die Umfassungsbleche sind nur die Mindestanforderung, da wir ein Aufzugsportal in jeder Etage haben sind diese nicht notwendig.

Zu LV Seite 22:

Nein, das Brandschutzgutachten sagt aus, dass es keine Anforderungen an den Aufzug gibt. Die Mauerumfassungszargen müssen also nicht brandschutztechnisch angebunden werden.

Zu LV Seite 25 u. 33:

Nein, alle Edelstahlflächen sind gebürstet auszuführen.

Zu LV Seite 27 u. 34:

Ja, der Steuerungsschrank kann auch in dem Türrahmen als Servicezarge integriert werden (so ist es auch in der Ausführungsplanung gezeichnet).

Bitte beachten Sie bei der Angebotsabgabe, dass nur vollständige Angebote gewertet werden können.

.
Zur Bestätigung, dass Sie dieses Schreiben vollständig und leserlich erhalten haben, bitten wir Sie diese Nachricht als gelesen zu markieren oder uns die unten ausgefüllte Bestätigung über die Vergabepattform zu kommen lassen.

Mit freundlichen Grüßen

.
Gemeinde Weßling

.
Anlagen:

- keine

.
Hiermit bestätige ich, dass ich dieses Schreiben vollständig und leserlich erhalten habe:

.
Firma:

.
Adresse:

.
Name:

.
Datum, Stempel, Unterschrift: