



Wassereinwirkung

- W0-I Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser
- W1-I Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser
- W2-I Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und Brauchwasser vor allem auf dem Boden, teilweise durch anstauendes Wasser intensiviert
- W3-I Flächen mit sehr häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und Brauchwasser oder Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert

Bemerkungen / Sonstiges

Festlegung für die Wassereinwirkungsklassen

Bei W0-I und W1-I Gipsbauteile möglich
Bei W2-I und W3-I nassfeste Baumaterialien

Planinhalt		Planbezeichnung		CAD-PL-Nr.
Übersichtsplan Küche		W_G-01_Küche_WX-I		381
Wassereinwirkungsklassen				Index
				2
Projekt	ProjektNr. CAD	Bauteil	Maßstab	Plotdatum
KKD - Küchenanlieferung Klinikum Deggendorf	1814	K+J	1/200	16.05.2022
				Bearbeitet
				WN